

21.02.2017. **skaidrojums Nr.1**

Pašvaldības iepirkumam **“Grants ceļu pārbūve”**, ident.Nr.”INP 2017/4 ELFLA”

Projekta rasējumā CD-4-3 norādīts, ka caurtekas būvniecībai jāpielieto metāla konstrukcija MP200 - VC04 (rievojums 55 x 200) ar diametru 1441mm vai analogs. Taču šāda konstrukcija nav standarta risinājums, tā var tikt izgatavota pēc speciāla pasūtījuma, kas var ievērojami sadārdzināt projekta izmaksas.

Jautājums:

Vai drīkst izmantot viengabala cauruli ar iekšējo diametru ID1500 un sienas biezumu $\geq 2,5\text{mm}$, izgatavotu no gofrēta tērauda, atbilstošu LVS EN 1090-1, karsti cinkotu 42 μm , ar polimēru HDPE pārklājumu, kura biezums ir $\geq 250\text{ }\mu\text{m}$, pamatojot to ar nestspējas un ilgmūžības aprēķinu?

Atbilde: Piedāvāto cauruli saskaņot ar projektētāju (autoruzraugu) būvniecības laikā.