



PIEZĪMES

1. Visi izmēri uzrādīti milimetros, slīpumi - procentos, ja nav norādīts citādi.
2. Caurtekas montāžu veikt atbilstoši ražotāja specifikācijai.
3. Prasības citiem materiāliem un būvdarbu tehnoloģijai atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2015".
4. Metāla konstrukcija MP200 – VCO.4 (rievojums 55 x 200):
 - tērauda S235JR biezums $t=4,00mm$;
 - konstrukcijas gali nogriezti ar slīpumu 1 : 1,5;
 - cinkojums EN ISO 1461:2000 ne mazāk kā – 70 μm ;
 - rūpnieciski uzklāts epoksīdkrāsas aizsargslānis ne mazāk kā 250 μm (pilnībā pārklāta visa konstrukcijas iekšpuse un ārpusē).
5. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 tālr.: +371-29113332 e-mail: cervainbox.lv		Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA		Pasūtījums: Nr. 2016.15.2/65	
Būvproj. vad. T. Borovkova		Būvobjekts: Ilūkstes novada pašvaldības ceļa "Šēdere-Šarlote" pārbūve, Sēderes pagastā		Stadija BP	
Projektēja S. Gorņiks		Rasējums: Tērauda caurteka		Marka un numurs CD-4-3	
Pārbaudīja T. Borovkova		Datums 08.2016		Mērogs: M1:50	
		Datums 08.2016		Arhīva Nr. D16-97	