

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

Ilūkstē

2012.gada 25.oktobrī

Nr. 15., 51.&

Lēmums Nr.514

Par projektu „*Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā*“

Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:

1. Apstiprināt SIA „Ekoncepti” 2012.gadā aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu „*Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā*”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai):

Rādītāji	LVL
Finansējums, kopā	425 140,76
t.sk. Attiecināmām izmaksām (lēmuma summa), t.sk.	351 356,00
Projekta iesniedzēja finansējums (pašvaldības aizņēmums)	52 703,40
ERAF finansējums	298 652,60
Neattiecināmām izmaksām (PVN)	73 784,76

3. Apstiprināt šādas prioritārās investīciju programmas pasākumus (komponentes):

Pasākums (investīciju projekta komponente)	Pasākuma mērķis	Pasākuma raksturojums (veicamie uzdevumi)	Tehnoloģisko iekārtu raksturojums	Pasākuma izmaksas 2012.gada cenās
<i>Zaļmuižas ielas ūdens ieguves un sagatavošanas uzlabošana</i>	Lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramā ūdens pieejamību, nepieciešams uzlabot esošās atdzelžošanas iekārtas un ūdens ieguves apjomus, ņemot vērā, ka ūdensapgādes tīkliem tiks pievienoti 96 jauni patērētāji.	Urbuma Nr.1 rekonstrukcija un jauna sūkņa iegāde, atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija, urbuma Nr.1A tamponāža, jauna urbuma izveide un aprīkošana.	Rekonstruēts urbums – 1 gab. Jauns sūknis – 1 gab. Rekonstruētas atdzelžošanas iekārtas – 1 gab. Tamponēts urbums – 1 gab. Jauns urbums – 1gab.	53 800,00
<i>Vecsubates NAI rekonstrukcija</i>	Lai samazinātu vides piesārņojuma un ūdenstilpju eutrofikācijas risku, kā arī nodrošinātu jaunu patērētāju pieslēgumus, nepieciešams optimizēt un rekonstruēt esošās NAI, izbūvējot jaunas iekārtas blakus esošajām, kā arī veicot KSS rekonstrukciju.	NAI rekonstrukcija	Jauna aerotanka izbūve, 70 m ³ /dnn KSS (7 l/s) rekonstrukcija	82 000,00
<i>Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Domes – Skolas un Kalna ielā</i>	Jaunu tīklu izbūve ir nepieciešama, lai pilsētas iedzīvotājus varētu nodrošināt ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni.	Jauna ūdensvada izbūve	1050 m, PE, d = 50-150 mm, Papildus pieslēgto iedzīvotāju skaits – 96	100 250,00
<i>Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Tirgus laukumā</i>	Ja netiks veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, paredzams, ka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ palielināsies avāriju skaits – zaudējumi, lai novērstu avārijas sekas, teritorijas appludināšana un neērtības iedzīvotājiem; 	Esošo ūdensvadu rekonstrukcija	270 m, PE, d = 50-150 mm	28 350,00

Pasākums (investīciju projekta komponente)	Pasākuma mērķis	Pasākuma raksturojums (veicamie uzdevumi)	Tehnoloģisko iekārtu raksturojums	Pasākuma izmaksas 2012.gada cenās
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ palielināsies ūdens zudumi – pazemes ūdens resursu nelietderīga izmantošana; ▪ var pasliktināties ūdens kvalitāte – ūdens apgādes tīklu ilgstoša lietošana rada fizisku nolietojumu tīkliem, kas var izraisīt ūdens kvalitātes pasliktināšanos. 			
<i>Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Tīrgus laukumā</i>	<p>Ja netiks veikta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, paredzams, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ palielināsies avāriju skaits – zaudējumi, lai novērstu avārijas sekas, teritorijas appludināšana un neērtības iedzīvotājiem; ▪ palielināsies ūdens zudumi. 	Esošā kanalizācijas tīkla rekonstrukcija	270 m, PVC, d = 200 mm	32 400,00

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Ilūkstes novada domes aizņēmumu SIA „Ornaments” ieguldījuma daļai 52 703,40 LVL (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti trīs lati un 40 santīmi), kas paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai.

Sēdes vadītājs

Stefans Rāzna